



1162

CE-märkning enligt
EN 671-1:2001
överensstämmande med
Byggproduktdirektivet
89/106/EEC

Certifieringsorgan



DNV Certification AB

Allmän beskrivning, standardutförande.

btk typ 3 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg.

btk typ 3 är CE-märkt enligt EN 671-1:2001 och i överensstämmelse med Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

btk brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn. Dörren är enkelt utbytbar och låset justerbart.

btk typ 3 levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

btk typ 3 kan även levereras med automatisk ventilöppning.

Som tillbehör finns lös ram som medger infällt montage av brandpostskåpet, i likhet med **btk** typ 4.

STABILO- slang Godkänd enligt EN 694



Brandpost typ 3 med STABILO-slang

Artikel nr	typ	Slang lgd / dim	Dim. skåp b x h x utsprång	RSK nr:
100691	3/135	25m/20	690 x 690 x 135	422 72 60
100763	3S/135	30m/20	790 x 790 x 135	422 72 64
100695	3/190	30m/20	690 x 690 x 190	422 72 61
100709	3/190	25m/25	690 x 690 x 190	422 72 62
100721	3S/190	30m/25	790 x 790 x 135	422 73 51
100717	3/240	30m/25	690 x 690 x 240	422 72 63



Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

