



1162

CE-märkning enligt
EN 671-1:2001
överensstämmande med
Byggproduktdirektivet
89/106/EEC

Certifieringsorgan



DNV Certification AB

Allmän beskrivning, standardutförande.

btk typ 3 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg, isolerat mot kyla och eluppvärmt.

btk typ 3 är CE-märkt enligt EN 671-1:2001 och i överensstämmelse med Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

btk typ3i brandpostskåp är som standard avsett för oppvärmda utrymmen inomhus. Skåpet är isolerat med ett självslocknande material och har en isolerad extradörr monterad utanpå skåpets front. Uppvärmningen sker med ett termostatreglerat element som ger lägst +5°C inne i skåpet. Frostsäker ner till -35°C (vid vindstilla).

Skåpet levereras som standard med högerhängd dörr och med vattenintag i vänster nedre hörn.

Skåpet är ej vändbart på plats.

Vänsterhängd dörr måste tydligt anges vid beställning eller i programhandlingar.

btk typ3i levereras även i rostfritt utförande vid korrosiv miljö ex. tunnlar, parkeringshus, etc.


Övriga data se btk typ 3.



Frostvakt.

Termostatreglerat minielement för 230 V 200 W effekt.

STABILO slang Godkänd enligt EN 694



Artikel nr	Typ	Slang lgd/dim	Dim. skåp	RSK nr
100726	3i/205	25m / 20	690 x 690 x 205	422 72 76
100733	3i/260	25m / 25	690 x 690 x 260	422 72 77



Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

