



Presto utbytesrullar för brandpostskåp. Utbytesrullar finns till brandpostskåp av fabrikat Presto, BTK, Noha och Pivaset.

Utbytesrulle används där befintligt brandpostskåp är intakt men brandpostrullen behöver bytas ut. Med en utbytesrulle får kunden en ny brandpost med ingående komponenter som är anpassade till varandra. Detta medför att anslutning sker endast mot befintlig ventil vilket förenklar installationen. Presto utbytesrulle är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011.

Presto utbytesrullars vattenförande delar, centrumnav och strålrör, tillverkas av trycktät avzinkningshärdig mässing. Alla ingående komponenter tryckprovas. Rullgavlarna är rödlackerade i RAL 3020. Presto utbytesrullar levereras komplett med 1,5m anslutnings-slang och slangklämmor.

Presto utbytesrulle produceras med individuella anpassningar efter det befintliga skåpet. Notera det befintliga brandpostskåpets dimension innan beställning. Utbytesrullens totala djup, inklusive väggplatta, anges som utsprång i tabellen nedan. Presto utbytesrullar går att få i ett flertal utföranden avseende storlek, slangtyp, slanglängd, strålrör etc.



**STABILO®**

**Formstabil vävslang. Godkänd enligt EN 694.**

Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstälröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2012  
överensstämmande med  
Byggprodukt-  
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB

Exempel: Utbytesrulle för brandpostskåp av fabrikat NOHA

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Rullens diam. x utsprång.
102791	Utbytesrulle	25 m / 19 mm	585 x 150 mm
101828	Utbytesrulle	30 m / 19 mm	585 x 190 mm
103694	Utbytesrulle	30 m / 19 mm	710 x 150 mm
101829	Utbytesrulle	25 m / 25 mm	585 x 190 mm
103898	Utbytesrulle	25 m / 25 mm	550 x 250 mm
102867	Utbytesrulle	30 m / 25 mm	550 x 250 mm

